

# 水土保持施工監督檢查紀錄

檢查日期：112年2月22日

案件編號：C-104-A-034-0

水土保持書件	計畫名稱	基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號部分土 <input checked="" type="checkbox"/> 水土保持計畫 地廢棄物清理作業水土保持計畫 <input type="checkbox"/> 簡易水土保持申報書	
	核定日期文號	104年11月19日基府產工貳字第1040069360號	
	水土保持施工許可證日期文號	水土保持復工許可證文號:111年11月8日 基府產工貳字第1110059467號(111基府水保施字第011號)	
	開工日期	復工日期:111年11月8日	
	預定完工日期	112年12月25日	
水土保持義務人	姓名或名稱	[REDACTED]有限公司(代表人:余[REDACTED])	
	身分證或營利事業統一編號	[REDACTED]	
	住居所或營業所	[REDACTED]	
承辦監造技師	姓名	翁[REDACTED]	
	執業機構名稱	[REDACTED]工程顧問股份有限公司 ([REDACTED])	
	執業執照字號	[REDACTED]	
	營利事業統一編號	[REDACTED]/技執字第[REDACTED]號	
電話		(02) [REDACTED]	
實施地點土地標示		基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號	
一、檢查項目		目前執行情形	備註
(一) 水土保持施工告示牌		已設置	
(二) 開發範圍界樁		已設置,但塑膠繩索斷裂,請再明確標示	
(三) 開挖整地範圍界樁		已設置,但塑膠繩索斷裂,請再明確標示	
(四) 臨時性防災措施			
1. 排水設施		施作中	
2. 沉砂設施		施作中	
3. 滯洪設施		施作中	
4. 土方暫置		施作中	
5. 邊坡保護措施		無此項	
6. 施工便道		無此項	
7. 其他		無此項	
(五) 永久性防災措施			

1. 排水設施	尚未施作	
2. 沉砂設施	尚未施作	
3. 滯洪設施	尚未施作	
4. 聯外排水	既有溝渠 D01	
5. 擋土設施	尚未施作	
6. 植生工程	尚未施作	
7. 邊坡穩定措施	無此項	
8. 其他	無此項	
(六) 承辦監造技師是否在场	是	
(七) 是否備妥監造紀錄	截至 112/2/21 實際進度 70%	
(八) 災害搶救小組是否成立	是	
二、實施與計畫或規定不符事項及改正期限 無		
三、其他注意事項 1. 請儘速完成臨時性防災設施。 2. 請義務人明確標示開發範圍界格。		
四、前次施工檢查之改正事項及限期改正情形 無。		

五、相關單位及人員簽名

- (一) 檢查單位及人員：[redacted] 技師公會 [redacted] 房 [redacted]
- (二) 會同檢查單位及人員：[redacted]
- (三) 承辦監造技師：[redacted]
- (四) 水土保持義務人：[redacted]

六、說明：

- (一) 本項檢查係屬行政監督檢查，屬未抽驗、隱蔽或工程品質部分，應由水土保持義務人及承辦監造技師負責。
- (二) 承辦監造技師未能到場時，應以書面方式委任符合水土保持法規定之技師代理之。

# 水土保持施工監督檢查紀錄

檢查日期：112年3月31日

案件編號：C-104-A-034-0

水土保持書件	計畫名稱	基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號部分土地廢棄物清理作業水土保持計畫 <input checked="" type="checkbox"/> 水土保持計畫 <input type="checkbox"/> 簡易水土保持申報書	
	核定日期文號	104年11月19日基府產工貳字第1040069360號	
	水土保持施工許可證日期文號	水土保持復工許可證文號:111年11月8日 基府產工貳字第1110059467號(111基府水保施字第011號)	
	開工日期	復工日期:111年11月8日	
	預定完工日期	112年12月25日	
水土保持義務人	姓名或名稱	[REDACTED]有限公司(代表人:余[REDACTED])	
	身分證或營利事業統一編號	[REDACTED]	
	住居所或營業所	[REDACTED]	
承辦監造技師	姓名	翁[REDACTED]	
	執業機構名稱	[REDACTED]工程顧問股份有限公司 ([REDACTED])	
	執業執照字號	[REDACTED]	
	營利事業統一編號	[REDACTED]/技執字第[REDACTED]號	
	電話	(02)[REDACTED]	
實施地點土地標示		基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號	
一、檢查項目	目前執行情形		備註
(一) 水土保持施工告示牌	已設置		
(二) 開發範圍界樁	已設置		
(三) 開挖整地範圍界樁	已設置		
(四) 臨時性防災措施			
1. 排水設施	已施作		
2. 沉砂設施	以永久性設施取代		
3. 滯洪設施	以永久性設施取代		
4. 土方暫置	依計畫設置		
5. 邊坡保護措施	無此項		
6. 施工便道	無此項		
7. 其他	無		
(五) 永久性防災措施			

1. 排水設施	施作中	
2. 沉砂設施	結構體已完成	
3. 滯洪設施	結構體已完成	
4. 聯外排水	施作中	
5. 擋土設施	尚未施作	
6. 植生工程	尚未施作	
7. 邊坡穩定措施	無此項	
8. 其他	無	
(六) 承辦監造技師是否在場	是	
(七) 是否備妥監造紀錄	是，至112.3.28(進度24%)	
(八) 災害搶救小組是否成立	是	
二、實施與計畫或規定不符事項及改正期限 無		
三、其他注意事項 無		
四、前次施工檢查之改正事項及限期改正情形 1. 請盡速完成臨時性防災設施。(已完成，建議解除列管) 2. 請義務人明確標示開發範圍界樁。(開發界樁已標示，建議解除列管)		

五、相關單位及人員簽名

(一) 檢查單位及人員：[redacted]技師公會 陳[redacted]、李[redacted]

(二) 會同檢查單位及人員：李[redacted]

(三) 承辦監造技師：翁[redacted]

(四) 水土保持義務人：張[redacted]

六、說明：

(一) 本項檢查係屬行政監督檢查，屬未抽驗、隱蔽或工程品質部分，應由水土保持義務人及承辦監造技師負責。

(二) 承辦監造技師未能到場時，應以書面方式委任符合水土保持法規定之技師代理之。

# 水土保持施工監督檢查紀錄

檢查日期：112 年 5 月 30 日

案件編號：C-104-A-034-0

水土保持書件	計畫名稱	基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號部分土地廢棄物清理作業水土保持計畫 <input checked="" type="checkbox"/> 水土保持計畫 <input type="checkbox"/> 簡易水土保持申報書	
	核定日期文號	104 年 11 月 19 日基府產工貳字第 1040069360 號	
	水土保持施工許可證日期文號	水土保持復工許可證文號:111 年 11 月 8 日 基府產工貳字第 1110059467 號(111 基府水保施字第 011 號)	
	開工日期	復工日期:111 年 11 月 8 日	
	預定完工日期	112 年 12 月 25 日	
水土保持義務人	姓名或名稱	[REDACTED]有限公司(代表人:余[REDACTED])	
	身分證或營利事業統一編號	[REDACTED]	
	住居所或營業所	[REDACTED]	
承辦監造技師	姓名	翁[REDACTED]	
	執業機構名稱	[REDACTED]工程顧問股份有限公司 ([REDACTED])	
	執業執照字號	[REDACTED]	
	營利事業統一編號	[REDACTED]/技執字第[REDACTED]號	
	電話	(02)[REDACTED]	
實施地點土地標示		基隆市暖暖區金華段 1124-1 等 16 筆地號	
一、檢查項目	目前執行情形	備註	
(一) 水土保持施工告示牌	已設置		
(二) 開發範圍界樁	已設置		
(三) 開挖整地範圍界樁	已設置		
(四) 臨時性防災措施			
1. 排水設施	已施作		
2. 沉砂設施	以永久性設施取代		
3. 滯洪設施	以永久性設施取代		
4. 土方暫置	依計畫暫置		
5. 邊坡保護措施	無此項		
6. 施工便道	無此項		
7. 其他	無		
(五) 永久性防災措施			
1. 排水設施	施作中		
2. 沉砂設施	結構體已完成		
3. 滯洪設施	結構體已完成		

4. 聯外排水	施作中	
5. 擋土設施	尚未施作	
6. 植生工程	尚未施作	
7. 邊坡穩定措施	無此項	
8. 其他	無	
(六) 承辦監造技師是否在場	是	
(七) 是否備妥監造紀錄	是(至 112.5.23 進度 24 %)	
(八) 災害搶救小組是否成立	是	
二、實施與計畫或規定不符事項及改正期限 無		
三、其他注意事項 土方暫置區請加強覆蓋帆布。		
四、前次施工檢查之改正事項及限期改正情形 無		

五、相關單位及人員簽名

(一) 檢查單位及人員：[REDACTED] 技師公會 李 [REDACTED] 陳 [REDACTED]

(二) 會同檢查單位及人員：[REDACTED]

(三) 承辦監造技師：翁 [REDACTED]

(四) 水土保持義務人：[REDACTED]

六、說明：

(一) 本項檢查係屬行政監督檢查，屬未抽驗、隱蔽或工程品質部分，應由水土保持義務人及承辦監造技師負責。

(二) 承辦監造技師未能到場時，應以書面方式委任符合水土保持法規定之技師代理之。

# 水土保持施工監督檢查紀錄

檢查日期：112年6月15日

案件編號：C-104-A-034-0

水土保持書件	計畫名稱	基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號部分土 <input checked="" type="checkbox"/> 水土保持計畫 地廢棄物清理作業水土保持計畫 <input type="checkbox"/> 簡易水土保持申報書	
	核定日期文號	104年11月19日基府產工貳字第1040069360號	
	水土保持施工許可證日期文號	水土保持復工許可證文號:111年11月8日 基府產工貳字第1110059467號(111基府水保施字第011號)	
	開工日期	復工日期:111年11月8日	
	預定完工日期	112年12月25日	
水土保持義務人	姓名或名稱	[REDACTED]有限公司(代表人:余[REDACTED])	
	身分證或營利事業統一編號	[REDACTED]	
	住居所或營業所	[REDACTED]	
承辦監造技師	姓名	翁[REDACTED]	
	執業機構名稱	[REDACTED]工程顧問股份有限公司([REDACTED])	
	執業執照字號	技執字第[REDACTED]號	
	營利事業統一編號	[REDACTED]	
	電話	(02)[REDACTED]	
實施地點土地標示		基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號	
一、檢查項目		目前執行情形	備註
(一) 水土保持施工告示牌		已設置	
(二) 開發範圍界樁		已設置	
(三) 開挖整地範圍界樁		已設置	
(四) 臨時性防災措施			
1. 排水設施		已施作	
2. 沉砂設施		已永久取代臨時	
3. 滯洪設施		已永久取代臨時	
4. 土方暫置		依計畫暫置	
5. 邊坡保護措施		無此項	
6. 施工便道		無此項	
7. 其他		無	
(五) 永久性防災措施			

1. 排水設施	施作中	
2. 沉砂設施	結構體已完成	
3. 滯洪設施	結構體已完成	
4. 聯外排水	施作中	
5. 擋土設施	尚未施作	
6. 植生工程	尚未施作	
7. 邊坡穩定措施	無此項	
8. 其他	無	
(六) 承辦監造技師是否在场	是	
(七) 是否備妥監造紀錄	是(至112年6月13日進度24%)	
(八) 災害搶救小組是否成立	是	
二、實施與計畫或規定不符事項及改正期限 無		
三、其他注意事項 土方暫置區請加強排水疏導		
四、前次施工檢查之改正事項及限期改正情形 無		

五、相關單位及人員簽名

- (一) 檢查單位及人員：[紅acted] 技師公會 詹 [紅acted] 阮 [紅acted]
- (二) 會同檢查單位及人員：[紅acted]
- (三) 承辦監造技師：翁 [紅acted]
- (四) 水土保持義務人：[紅acted]

六、說明：

- (一) 本項檢查係屬行政監督檢查，屬未抽驗、隱蔽或工程品質部分，應由水土保持義務人及承辦監造技師負責。
- (二) 承辦監造技師未能到場時，應以書面方式委任符合水土保持法規定之技師代理之。