

# 水土保持施工監督檢查紀錄

檢查日期：112年7月17日

案件編號：C-104-A-034-0

水土保持書件	計畫名稱	基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號部分土 <input checked="" type="checkbox"/> 水土保持計畫 地廢棄物清理作業水土保持計畫 <input type="checkbox"/> 簡易水土保持申報書	
	核定日期文號	104年11月19日基府產工貳字第1040069360號	
	水土保持施工許可證日期文號	水土保持復工許可證文號:111年11月8日 基府產工貳字第1110059467號(111基府水保施字第011號)	
	開工日期	復工日期:111年11月8日	
	預定完工日期	112年12月25日	
水土保持義務人	姓名或名稱	[REDACTED]有限公司(代表人:余[REDACTED])	
	身分證或營利事業統一編號	[REDACTED]	
	住居所或營業所	[REDACTED]	
承辦監造技師	姓名	翁[REDACTED]	
	執業機構名稱	[REDACTED]工程顧問股份有限公司([REDACTED])	
	執業執照字號	[REDACTED]	
	營利事業統一編號	[REDACTED]	
	電話	(02)[REDACTED]	
實施地點土地標示		基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號	
一、檢查項目		目前執行情形	備註
(一) 水土保持施工告示牌		已設置	
(二) 開發範圍界樁		已設置	
(三) 開挖整地範圍界樁		已設置	
(四) 臨時性防災措施			
1. 排水設施		已施工	
2. 沉砂設施		以永久取代臨時	
3. 滯洪設施		以永久取代臨時	
4. 土方暫置		依計畫暫置	
5. 邊坡保護措施		已施工	
6. 施工便道		已施工	
7. 其他			
(五) 永久性防災措施			

1. 排水設施	施工中	
2. 沉砂設施	結構體已完竣	
3. 滯洪設施	結構體已完竣	
4. 聯外排水	施工中	
5. 擋土設施	尚未施工	
6. 植生工程	尚未施工	
7. 邊坡穩定措施	無此項	
8. 其他	無	
(六) 承辦監造技師是否在场	是	
(七) 是否備妥監造紀錄	是 (7月11日進度表)	
(八) 災害搶救小組是否成立	是	
二、實施與計畫或規定不符事項及改正期限 L [Signature]		
三、其他注意事項 汛期請加強防災措施，臨時排水應疏通並加強清淤		
四、前次施工檢查之改正事項及限期改正情形 112.6.15 無		

五、相關單位及人員簽名

(一) 檢查單位及人員: [Redacted]

[Signatures]

(二) 會同檢查單位及人員: [Redacted]

(三) 承辦監造技師: [Redacted]

(四) 水土保持義務人: 代理 [Redacted]

六、說明:

(一) 本項檢查係屬行政監督檢查，屬未抽驗、隱蔽或工程品質部分，應由水土保持義務人及承辦監造技師負責。

(二) 承辦監造技師未能到場時，應以書面方式委任符合水土保持法規定之技師代理之。

# 水土保持施工監督檢查紀錄

檢查日期：112年8月24日

案件編號：C-104-A-034-0

水土保持書件	計畫名稱	基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號部分土 <input checked="" type="checkbox"/> 水土保持計畫 地廢棄物清理作業水土保持計畫 <input type="checkbox"/> 簡易水土保持申報書	
	核定日期文號	104年11月19日基府產工貳字第1040069360號	
	水土保持施工許可證日期文號	水土保持復工許可證文號:111年11月8日 基府產工貳字第1110059467號(111基府水保施字第011號)	
	開工日期	復工日期:111年11月8日	
	預定完工日期	112年10月25日	
水土保持義務人	姓名或名稱	[REDACTED]有限公司(代表人:余[REDACTED])	
	身分證或營利事業統一編號	[REDACTED]	
	住居所或營業所	[REDACTED]	
承辦監造技師	姓名	翁[REDACTED]	
	執業機構名稱	[REDACTED]工程顧問股份有限公司([REDACTED])	
	執業執照字號	[REDACTED]	
	營利事業統一編號	[REDACTED]	
	電話	(02)[REDACTED]	
實施地點土地標示		基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號	
一、檢查項目	目前執行情形		備註
(一) 水土保持施工告示牌	已設置		
(二) 開發範圍界樁	已設置		
(三) 開挖整地範圍界樁	已設置		
(四) 臨時性防災措施			
1. 排水設施	依計畫施作		
2. 沉砂設施	以永久取代		
3. 滯洪設施	以永久取代		
4. 土方暫置	依計畫暫置		
5. 邊坡保護措施	無此項		
6. 施工便道	無此項		
7. 其他	[REDACTED]		
(五) 永久性防災措施			

1. 排水設施	施工中	
2. 沉砂設施	結構體已完	
3. 滯洪設施	結構體已完	
4. 聯外排水	施工中	
5. 擋土設施	混凝土構造物位於堤防範圍內，應施作堤防保護工程	
6. 植生工程	尚未施作	
7. 邊坡穩定措施	無此項	
8. 其他	無	
(六) 承辦監造技師是否在场	是	
(七) 是否備妥監造紀錄	是 (至112.07.11進度24%)	
(八) 災害搶救小組是否成立	是	
二、實施與計畫或規定不符事項及改正期限		
無		
三、其他注意事項		
1. TD3 臨時排水溝請做淤積，請加強清淤 2. 入口處PI鑽面位於計畫範圍內，非屬水保設施，施作完畢請恢復植生。		
四、前次施工檢查之改正事項及限期改正情形		
112.7.17 無		

五、相關單位及人員簽名

(一) 檢查單位及人員： [Redacted]

(二) 會同檢查單位及人員： [Redacted]

(三) 承辦監造技師： [Redacted]

(四) 水土保持義務人： 代理 [Redacted]

六、說明：

(一) 本項檢查係屬行政監督檢查，屬未抽驗、隱蔽或工程品質部分，應由水土保持義務人及承辦監造技師負責。

(二) 承辦監造技師未能到場時，應以書面方式委任符合水土保持法規定之技師代理之。

# 水土保持施工監督檢查紀錄

檢查日期：112年9月20日

案件編號：C-104-A-034-0

水土保持書件	計畫名稱	基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號部分土地廢棄物清理作業水土保持計畫 <input checked="" type="checkbox"/> 水土保持計畫 <input type="checkbox"/> 簡易水土保持申報書
	核定日期文號	104年11月19日基府產工貳字第1040069360號
	水土保持施工許可證日期文號	水土保持復工許可證文號:111年11月8日 基府產工貳字第1110059467號(111基府水保施字第011號)
	開工日期	復工日期:111年11月8日
	預定完工日期	112年12月25日
水土保持義務人	姓名或名稱	██████有限公司(代表人:余██████)
	身分證或營利事業統一編號	██████
	住居所或營業所	██
承辦監造技師	姓名	翁██████
	執業機構名稱	██████工程顧問股份有限公司(██████)
	執業執照字號	████████████████
	營利事業統一編號	██████
電話		(02)██████
實施地點土地標示		基隆市暖暖區金華段1124-1等16筆地號
一、檢查項目	目前執行情形	備註
(一) 水土保持施工告示牌	依計畫製作。	
(二) 開發範圍界樁	依計畫製作，部份圍籬取代	
(三) 開挖整地範圍界樁	依計畫製作，配合開挖拆除。	
(四) 臨時性防災措施		
1. 排水設施	已依計畫製作	
2. 沉砂設施	以永久取代	
3. 滯洪設施	以永久取代	
4. 土方暫置	依計畫暫置	
5. 邊坡保護措施	無此項	
6. 施工便道	無此項	
7. 其他	無。	
(五) 永久性防災措施		

1. 排水設施	依計畫施作	
2. 沉砂設施	結構骨體已完工	
3. 滯洪設施	結構骨體已完工	
4. 聯外排水	依計畫施作	
5. 擋土設施	依計畫施作，原混凝土構造物旁開挖處已用混	凝土填
6. 植生工程	尚未施作	
7. 邊坡穩定措施	無此項	
8. 其他	無	
(六) 承辦監造技師是否在场	是	
(七) 是否備妥監造紀錄	是 (於12.9.19 進度24%)	
(八) 災害搶救小組是否成立	是	
二、實施與計畫或規定不符事項及改正期限		
無		
三、其他注意事項		
1. TD1臨時排水溝輕微淤積反軌異業生，請加強清淤除草 2. 汛期請注意防範設施施正常運作，並加強清淤		
四、前次施工檢查之改正事項及限期改正情形		
112.8.24 無		

五、相關單位及人員簽名

(一) 檢查單位及人員：社團法人臺北市水土保持技師公會

(二) 會同檢查單位及人員：

(三) 承辦監造技師：

(四) 水土保持義務人：代理

六、說明：

(一) 本項檢查係屬行政監督檢查，屬未抽驗、隱蔽或工程品質部分，應由水土保持義務人及承辦監造技師負責。

(二) 承辦監造技師未能到場時，應以書面方式委任符合水土保持法規定之技師代理之。