

托育服務環境安全檢核表

| 檢核項目 | 序號 | 檢核指標 | 是 | 否 | 無此項目 |
|--------|----|--|---|---|------|
| 門 | 1 | 通往室外門設有收托兒無法自行開啟之門鎖等裝置。 | | | |
| | 2 | 所有室內門備有防反鎖裝置或鑰匙。 | | | |
| | 3 | 浴室門、廚房門設有安全防護欄或隨時緊閉。 | | | |
| | 4 | 鐵捲門開關及遙控器放在收托兒無法觸碰的地方。 | | | |
| | 5 | 托育服務環境以鐵捲門作為主要出入口，鐵捲門裝有偵測到物體則立即停止之安全裝置。 | | | |
| 陽台 | 6 | 陽台有堅固不易攀爬之圍欄（圍牆）且高度不得小於 110 公分，十層樓以上不得小於 120 公分，底部與地面間隔低於 10 公分。 | | | |
| | 7 | 陽台不可有供攀爬的橫式欄杆，且欄杆間隔需小於 6 公分或有避免鑽爬裝置。 | | | |
| | 8 | 陽台不能放置可供孩童攀爬的傢俱、玩具、花盆等雜物。 | | | |
| 地板 | 9 | 收托兒活動範圍內地板平坦，並鋪設防滑防撞軟墊。 | | | |
| 逃生出口 | 10 | 除了正門外，另有供緊急逃生用之後門、陽台或窗戶。 | | | |
| | 11 | 逃生門(窗)圍欄維修狀況良好（如：無生鏽、鬆動等）；鑰匙置於收托兒無法取得的明顯固定位置。 | | | |
| | 12 | 逃生的通道、門、窗前無堆置任何雜物，保持淨空。 | | | |
| 窗戶 | 13 | 窗戶設有防跌落的安全裝置(收托兒無法自行開啟或加設護欄)，且在窗戶旁不放置可攀爬之物品。 | | | |
| | 14 | 窗簾拉繩長度及收線器位置為收托兒無法碰觸的高度。 | | | |
| 室內樓梯 | 15 | 樓梯欄杆完好且堅固，欄杆間距應小於 6 公分或有避免鑽爬的裝置。 | | | |
| | 16 | 樓梯的臺階應鋪設有防滑或其他安全措施，以利收托兒行走及安全。 | | | |
| | 17 | 樓梯出入口設有高於 85 公分，間隔小於 6 公分及收托兒不易開啟之穩固柵欄。 | | | |
| 傢具設施 | 18 | 傢俱及家飾(如雕塑品、花瓶、壁掛物、水族箱等)平穩牢固，不易滑動或翻倒。 | | | |
| | 19 | 傢具無凸角或銳利邊緣，或已做安全處理。 | | | |
| | 20 | 櫥櫃門加裝收托兒不易開啟之裝置。 | | | |
| | 21 | 摺疊桌放置在收托兒無法接觸到的地方。 | | | |
| 電器用品 | 22 | 密閉電器(如：洗衣機、烘乾機、冰箱等)或其他會造成窒息之用品，放置於收托兒無法碰觸的地方。 | | | |
| | 23 | 座立式檯燈、飲水機、熱水瓶、微波爐、烤箱、電熨斗、電熱器、捕蚊燈等會造成燒燙傷之用品置於收托兒無法觸碰的地方。 | | | |
| | 24 | 電器用品放置平穩不易傾倒，其電線隱藏在收托兒無法碰觸或拉動之處。 | | | |
| 電線、插座 | 25 | 插座置高於 110 公分以上，或隱蔽於傢具後方、使用安全防護(例如加裝安全護蓋)等方式讓收托兒童無法碰觸。 | | | |
| | 26 | 電線固定或隱藏在孩子無法拉動或碰觸之處。 | | | |
| 瓦斯、熱水器 | 27 | 瓦斯漏氣偵測相關裝置(如瓦斯防漏偵測器等)。 | | | |
| | 28 | 燃氣熱水器裝設在室外或通風良好處；燃氣熱水器裝設於室內或陽台加蓋等空氣不流通處所，應使用強制排氣式熱水器。 | | | |
| 消防 | 29 | 每一樓層裝置住宅用火災警報器或火警自動警報設備。 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
| 設施 | 30 | 滅火器置於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方。 | | | |
| 物品 收納 | 31 | 維修工具、尖利刀器、刀劍飾品、玻璃飾品、圖釘文具等會造成割刺傷的危險物品收納於收托兒無法碰觸的地方。 | | | |
| | 32 | 打火機、火柴、易燃物品等會造成燒傷的物品收納於收托兒無法碰觸的地方。 | | | |
| | 33 | 繩索、塑膠袋、錢幣、彈珠、鈕扣或其他直徑 3.17 公分的物品等會造成窒息傷害的物品收納於收托兒無法碰觸的地方。 | | | |
| | 34 | 電池、有機溶劑、清潔劑、殺蟲劑、鹼水、酒精、含酒精飲料、藥品等有毒危險物品，外瓶貼有明顯的標籤及成份，並放置於收托兒無法碰觸的地方。 | | | |
| 收托兒 睡床 | 35 | 收托兒睡床外觀無掉漆、剝落、生鏽、鬆動等狀況。 | | | |
| | 36 | 收托兒睡床有穩固的防跌落措施，邊緣及圍欄做圓角處理，若有柵欄間隙小於 6 公分。 | | | |
| | 37 | 收托兒睡床之附屬配件或自行加裝之附件穩固。 | | | |
| 沐浴 設備 | 38 | 浴室地板及浴缸內有防滑措施。 | | | |
| 緊急 狀況 處理 設備 | 39 | 緊急聯絡電話表及緊急逃生路線圖置於固定明顯處。 | | | |
| | 40 | 備有未過期急救用品之急救箱，並置放於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方。 (急救用品：體溫計、無菌紗布、無菌棉支、OK 繃、繃帶、生理食鹽水、冰枕或冰寶等) | | | |
| 提醒事項：汽機車應放置於幼兒無法單獨碰觸之處。 | | | | | |
| 自行檢核 區域 | 樓層： | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 客廳 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 書房 <input type="checkbox"/> 主臥室 <input type="checkbox"/> 托育房 <input type="checkbox"/> 子女房 1 <input type="checkbox"/> 子女房 2 <input type="checkbox"/> 長輩房 <input type="checkbox"/> 客房 <input type="checkbox"/> 通道 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 陽台 <input type="checkbox"/> 浴室 <input type="checkbox"/> 飯廳 <input type="checkbox"/> 儲藏室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | | | |

本人提供之托育服務環境，經依「托育服務環境安全檢核表」逐項檢查均符合規定。

填表人簽章：

身分證/居留證統一編號¹：

地址：

電話：

中華民國 年 月 日

※提供到宅服務者免附本表，其托育服務環境安全檢核由委託人（家長）自負全責。

1.臺灣地區居留證統一編號、外僑永久居留證號碼或大陸地區配偶領有長期居留證件號碼