

檔 號：
保存年限：

基隆市政府 函

地址：202201基隆市中正區義一路1號
承辦人：謝坤城
電話：02-24201122 分機1819
電子信箱：dan129@mail.klcg.gov.tw

受文者：本府都市發展處(使用管理科)


發文日期：中華民國112年12月1日
發文字號：基府都使參字第1120259758號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢送本府112年11月24日召開「112年度基隆市政府既有公共建築物無障礙設施第3次替代方案審查會議」會議紀錄一份，請查照。

說明：依據本112年11月20日基府都使貳字第1120256694號開會通知單續辦。

正本：謝主任委員孝昆、傅委員俊昇、何委員碧珍、黃委員凱怡、吳委員成、李委員卉羚、陳委員麗琴、林委員清德、趙委員文祥、蔡委員心期、高委員浚圻、何委員明堂、李委員上泰、林委員明莉、社團法人基隆盲人福利協進會、社團法人基隆市脊髓損傷協會、社團法人基隆市聾啞福利協進會、社團法人基隆市肢體新生協會、社團法人基隆市建築師公會、基隆市政府工務處、基隆市政府教育處、基隆市政府社會處、基隆市私立一丫一丫幼兒園、林冠安建築師事務所、荻原建築師事務所

副本：基隆市政府都市發展處(建築管理科)、本府都市發展處(使用管理科)



112 年度基隆市政府既有公共建築物無障礙設施第 3 次替代方案審查會議

壹、開會時間：112 年 11 月 24 日（星期五）下午 2 時 00 分

貳、開會地點：基隆市政府 都市發展處 5 樓會議室

參、主持人：謝主任委員孝昆

時間	議程內容及提案場所	提案單位	討論時間
14:10~14:20	會議報告	業務單位	10 分鐘
14:20~14:30	替代通案報告	業務單位	10 分鐘
14:20~15:20	基隆市私立一丫一丫幼兒園	一丫一丫幼兒園	60 分鐘
	基隆市中山區中和路 2 之 1 號 3(樓變更使用)	林冠安建築師事務所	
	隆聖國民小學	荻原建築師事務所	
16:20~16:30	臨時動議	業務單位	10 分鐘

肆、通案報告

項次	申請場所	通案原則	通案原則	核定文號
1	財團法人天主教會台北教區附設 基隆市私立亨利幼兒園（基隆市 中正區祥豐街 43 號）	展延工期至 113 年 4 月 30 日前改 善完成	通案原則第 11 項(改善期 程)	112 年 11 月 6 日 基府都使貳字第 1120254846 號
2	基隆市私立全美幼兒園(基隆市 七堵東新街 84 號)	展延工期至 113 年 4 月 30 日前改 善完成	通案原則第 11 項(改善期 程)	112 年 11 月 23 日 基府都使貳字第 1120064012 號

伍、討論提案

案由一 基隆市私立一丫一丫幼兒園「基隆市安樂區基金一路 208 巷 176 號」((92)基使字第 0001 號使用執照)，無障礙設施缺失提具替代改善方案，提請討論。

說 明

不符合項目	申請單位提出改善方式	業務單位說明
廁所盥洗室	因導致相鄰之長庚醫院無障礙廁所使用	改善原則 12
昇降設備	受限於現有建築物結構及基地規範，增設有困難，採專人服務並設置服務鈴	改善原則 12
無障礙通路-出入口	設置 1/15 坡道	依規改善
樓梯	既有建物樓梯，依改善原則第 11.3 設置。	改善原則 11.3
樓梯	淨高未達 190 公分設置防護措施	依規改善
停車空間	代客泊車，於建物門口設置告示牌及聯絡方式，採專人駐	改善原則 12
室內通路	受限於現有建築物結構及基地規範，增設有困難，採專人服務並設置服務鈴	改善原則 12

決 議：

- (一) 考量於建築物基地結構，昇降設備及室內通路依改原則第 12 點採置服務鈴及專人服務提供協助使用。
- (二) 樓梯依改善原則 11 點改善
- (三) 廁所盥洗室同意採用「長庚醫院」無障礙廁所替代使用，惟仍需設置完整告示牌，以利需求者使用。
- (四) 停車空間同意採用既有停車位協助泊車方式替代使用。
- (五) 本案請於 113 年 4 月 30 日前改善完成報府複查

案由二 林冠安建築師事務所受託申請「基隆市中山區中和路 2 之 1 號 3 樓建築物(63)基使字第 0224 號」，變更使用案，無障礙設施提具替代改善方案，提請討論。

不符合項目	申請單位提出改善方式	業務單位說明
停車空間	代客泊車，於建物門口設置告示牌及聯絡方式，採專人駐	改善原則 12

決 議：

- (一) 本案經書面審查基地範圍內尚無設置停車格之困難，請重新檢視後再行提送。
- (二) 原使用執照是否屬停車位法令修正時期，請先行確認；另本件停車位繳納代金可行性請確認。
- (三) 另本件建築物變更使用需檢討之無障礙設施，仍請依建築技術規則規定檢討設置。

案由三 荻原建築師事務所受託申請隆聖國小學「基隆市安樂區武隆街 107 號，(88)基使字第 00334 號」建築物無障礙設施提具替代改善方案，提請討論。

不符合項目	申請單位提出改善方式	業務單位說明
A1、室外通路	(一) 校舍位於山坡地上，由武隆街 107 號進入校門口後，需經由山路或陡峭的樓梯通往校舍，故依「基隆市既有公共建築物無障礙設備替代改善通案原則」山坡地地形無法設置臨時性坡道，於警衛室處採用服務鈴方式，由專人協助或引導車輛至無障礙車位。 (二) 抵達校社區之空地後依規定設置室外通路。 203.2.2 室外通路坡度：地面坡度不得大於 1/15； 203.2.3 室外通路寬度：室外通路寬度不得小於 130 公分；	改善原則 12
A2、避難層坡道及扶手	本案一樓入口處高低差小於 20 公分，以坡度 1/10 順平。 206.2.3 坡道坡度：坡道之坡度不得大於 1/12；高差小於 20 公分者，其坡度得酌予放寬，惟不得超過表 206.2.3 規定。 表 206.2.3:高差超過 5 公分未達 20 公分者，坡度 1/10；	依規改善
A3、避難層出入口	本案一樓各教室由淨寬度 2.4 米走廊串聯，坡度小於 1/50 符合規定。 205.2.2 避難層出入口：出入口前應設置平台，平台淨寬度與出入口同寬，且不得小於 150 公分，淨深度亦不得小於 150 公分，且坡度不得大於 1/50。地面順平避免設置門檻，門外可考慮設置溝槽防水（開口至少有一方向應小於 1.3 公分，如圖 203.2.5），若設門檻時，應為 3 公分以下。門檻高度在 0.5 公分至 3 公分者，應作 1/2 之斜角處理，高度未達 0.5 公分者，得不受限制。	依規改善
A4、室內出入口	本案室內出入口淨距離為 90 公分符合規定。原門把為喇叭鎖，依規定改為橫把手。 205.2.3 室內出入口：門扇打開時，地面應平順不得設置門檻，且門框間之距離不得小於	依規改善

	90 公分；另折疊門應以推開後，扣除折疊之門扇後之距離不得小於 80 公分。 205.4.3 門把：門把應採用容易操作之型式，不得使用凹入式或扭轉型式，中心點應設置於距地板面 75 公分至 85 公分、門邊 4 公分至 6 公分之範圍。使用橫向拉門者，門把應留設 4 公分至 6 公分之防夾手空間（如圖 205.4.3.1、圖 205.4.3.2）。 205.4.4 門鎖：應設置於距地板面 70 公分至 100 公分之範圍，並採用容易操作之型式，不得使用喇叭鎖、扭轉型式之門鎖。	
A5、室內通路走廊	本案各樓層教室由淨寬度 2.4 米走廊串聯，坡度小於 1/50。 本案走廊及教室高低差約為 0.5-3cm 及 5 公分，依 205.2.2 規定做 1/2 斜角處理，及 206.2.3 規定向教室內方向施作 1/10 坡道(長度約 50 公分)。 204.2.1 室內通路走廊坡度：地面坡度不得大於 1/50，超過者應依本規範 206 節規定設置坡道。 204.2.2 室內通路走廊寬度：室內通路走廊寬度不得小於 120 公分，走廊中如有開門，則扣除門扇開啟之空間後，其寬度不得小於 120 公分（如圖 204.2.2）。 206.2.3 坡道坡度：坡道之坡度不得大於 1/12；高差小於 20 公分者，其坡度得酌予放寬，惟不得超過表 206.2.3 規定。 表 206.2.3: 高差超過 5 公分未達 20 公分者，坡度 1/10；	依規改善
A6、樓梯	依既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則得免設置，以無障礙電梯替代改善方案。	依規改善
A7、昇降設備	本案申請增建雜照:13 人分無障礙電梯連通 1~3 層校舍。	依規改善
A8、廁所盥洗室	本案一樓既有無障礙廁所盥洗室符合法令及無障礙設計規範。	無需設置

A9、浴室	依既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則得免設置。	依規改善
A10、停車空間	依建築技術規則第 167 條之 6 停車空間總數量 50 輛以下設置一輛無障停車位，本案新設無障礙停車位一輛，並從校門口設置指引到無障礙車位。	依規改善
A11、無障礙客房	依既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則得免設置。	無需設置

決 議：

(一) 本案為校園無障礙環境改善，經檢討無障礙設施，其無障礙通路部分，因考量本市山坡地地形限制建築線至無障礙坡道之通路，同意採用服務鈴及專人服務方式替代服務，並請於適當位置設置全區引導告示牌。

(二) 後續就所提無障礙設施改善完竣後，再行報府辦理複查。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(下午 3 時 50 分)

112年度基隆市政府既有公共建築物無障礙設施替代方案審查會

-112年11月24日第3次替代方案審查會議

簽到表

主席		
謝主任委員孝昆		謝主任委員孝昆
出席委員		
單位	人員	簽到
趙文祥建築師事務所社團	趙委員文祥	趙文祥
社團法人基隆市建築師公會	蔡委員心期	蔡心期
社團法人基隆盲人福利協進會	何委員碧珍	何碧珍
社團法人基隆盲人福利協進會	黃委員凱怡	黃凱怡
社團法人基隆市脊髓損傷協會	吳委員成	吳成
社團法人基隆市脊髓損傷協會	李委員卉鈴	李卉鈴
社團法人基隆市肢體新生協會	林委員清德	林清德
社團法人基隆市聾啞福利協進會	陳委員麗琴	陳麗琴
工務處	何委員明堂	
社會處	林委員明莉	
教育處	李委員上泰	請假
都市發展處(建築管理科)	高委員浚圻	
都市發展處(使用管理科)	傅委員俊昇	傅俊昇

112 年度基隆市政府既有公共建築物無障礙設施替代方案審查會

-112 年 11 月 24 日第 3 次替代方案審查會議

簽到表

列席者	
單位或人員	簽名
基隆市私立一丫一丫幼兒園	林素昭
林冠安建築師事務所 (中和路 2 之 1 號 3 樓)	林冠安
荻原建築師事務所 (隆聖國小)	賴宜如

